



Vaše zpráva zn. / ze dne
- / 20. 4. 2021

Naše č.j. / zn.:
SEI-9173/2021/42.101
SEI-0070/2021

Vyřizuje:



V Ústí nad Labem dne:
26. dubna 2021

Poskytnutí informací z provedené kontroly energetického posudku evid. č. 208194.0, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

na základě vaší žádosti o sdělení závěrů a výsledků kontroly energetického posudku evidenční číslo 208194.0, jehož zpracovatelem byl energetický specialista pan [REDACTED] s oprávněním MPO číslo [REDACTED] sdělujeme:

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností energetického specialisty při zpracovávání energetického posudku daných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Prováděcím právním předpisem zákona k provedení § 9a zákona č. 406/2000 Sb. byla v době vypracování kontrolovaného energetického posudku vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Vyhláška“).

Výsledky zjištění jsou uvedeny v závěru protokolu o kontrole č. 4200600121 v tomto znění:

Pan [REDACTED] jako fyzická osoba a energetický specialista s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu č. [REDACTED] zpracoval kontrolované energetické posudky v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění účinném do 24. 1. 2020, v návaznosti na povinnosti dle § 10 odst. 6 písm. i) téhož zákona, tj. energetický posudek musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně, tím, že:

b) v energetickém posudku evid. č.: 208194.0

- nezpracoval hodnocení ekonomické proveditelnosti podle § 7 odst. 3 písm. b) Vyhlášky tím, že nebyly hodnoceny další technicky možné alternativní systémy, nebylo správně započteno snížení dodané energie vyregulováním soustavy, a dále výpočty výsledné čisté současné hodnoty (NPV) a vnitřního výnosového procenta (IRR) neodpovídají výpočtům na základě zadaných vstupních údajů a údajů uvedených v tabulce výsledků ekonomického vyhodnocení plynové kotelny;

- nezpracoval hodnocení ekologické proveditelnosti podle § 7 odst. 3 písm. c) Vyhlášky tím, že nebylo provedeno ekologické hodnocení technicky možných alternativních systémů KVET a využití solárních panelů.



zastupující ředitele územního inspektorátu