




STÁTNÍ  
ENERGETICKÁ  
INSPEKCE

Územní inspektorát pro hlavní město  
Prahu a Středočeský kraj  
Gorazdova 24  
120 00 Praha 2



Vaše zpráva zn. / ze dne:  
zn.: ZN/327/RR/19 / 25.05.2020  
Č.j.: PK-RR/2041/20

Naše č.j./zn.  
SEI-5137/2020/10.100\_001  
SEI-8917/2020

Vyřizuje:  
E-mail:

V Praze dne:  
29.05.2020

### Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj (dále jen Úzl pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj) obdržel dne 25.05.2020 Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti žádáte ve věci energetického posudku zpracovaného [REDAKCE] na stavbu „vnitřní rozvod plynu pro bytový dům čp. [REDAKCE], Domažlice“ poskytnutí výsledku kontroly a o sdělení správnosti popř. nesprávnosti.

Úzl pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj Vám v souvislosti s žádostí na základě zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje níže uvedené informace:

- Při kontrole energetického specialisty [REDAKCE] bylo zjištěno porušení ustanovení § 9a odst. (3) písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů při zpracování Energetického posudku BYTOVÝ DŮM [REDAKCE] 344 01 Domažlice.
- Energetický posudek BYTOVÝ DŮM [REDAKCE], 344 01 Domažlice nelze považovat za objektivní, pravdivý a úplný ze zjištěných pochybení. Správné hodnoty ve zjištěných pochybeních by nezměnily nic na doporučení kontrolované osoby, uvedeném v Evidenčním listu energetického posudku. Je třeba si uvědomit princip výchozího stávajícího stavu dodávky tepelné energie. Objekt Společenství vlastníků jednotek v Domažlicích, [REDAKCE] je po kompletní revitalizaci obvodového pláště. Je zásobován tepelnou energií z jedné výměňkové stanice společně s dalším subjektem, jehož objekt je nezateplen. Měření tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody je společné a rozúčtování nákladů mezi oba subjekty je dle podlahové plochy, což finančně znevýhodňuje zateplený objekt

Společenství vlastníků jednotek v Domažlicích, [REDACTED]. Využití tepla ze SZTE tak není pro objekt Společenství vlastníků jednotek v Domažlicích, [REDACTED] ekonomicky přijatelné.

S pozdravem

Ing. Pavla Lipenská  
ředitelka územního inspektorátu